

EARC AFDD kombinált védelmi készülék

LED-jelzések és leoldási okok értelmezése

Az alábbi táblázat az EARC típusú AFDD kombinált védelmi készülék visszajelző jelzéseinek értelmezését tartalmazza. A leírás célja, hogy a felhasználó és a beépítést végző szakember egyértelműen azonosítani tudja a készülék által jelzett állapotot vagy hibát.

Jelzés	Magyarázat
Folyamatos piros	Megfelelő működés jelzése
1 villanás másodpercenként 10 másodpercig	Ívhiba
2 villanás másodpercenként 10 másodpercig	Túlfeszültség
Folyamatos villogás	Ívhiba rész önellenőrzési hiba
Folyamatos leoldás	Túláram hiba

Fontos megjegyzés

Megjegyzés: A fenti jelzések a készülék állapotának értelmezésére szolgálnak. Hiba, ismételt leoldás vagy bizonytalan működés esetén a védett áramkört és a készülék beépítését szakképzett villanyszerelővel kell ellenőriztetni. A tesztgomb használata nem helyettesíti az üzembe helyezéskor szükséges villamos méréseket és ellenőrzéseket.